

Installert av :	Eier/kunde :
Rom :	Installeringsadresse :
Areal :	Postnummer :                      Poststed :

Merkeverdier		Anleggsdata	
Typebetegnelse :		Montasjedybde :	cm
*Produkt kode :		Antall elementer/matter installert :	stk
Metereffekt :	W/m	Installert/oppvarmet areal :	m <sup>2</sup>
Nom. Motstand :	Ohm	Flateeffekt oppvarmet areal :	W/m <sup>2</sup>
Driftsspenning :	V	Sikringsstørrelse :	A
<b>* Må utfylles! Koden finnes på merkelappen på produktet (Code: xx-xxx/x-xxx):</b>			

Kontrollmåling    Ledermotstand (-5/+10 nom verdi Ohm )	
Før installasjon :	Utløsestrøm for jordfeilvern :
Før innstøping :	Jording : <input type="checkbox"/> Jordet kableskjerm
Før tilkobling :	<input type="checkbox"/> Jordet netting
Dato og underskrift :	<input type="checkbox"/> Annet ?

Isolasjonsmotstand (> 10 MOhm )		Styresystem/regulering	
Før installasjon :		Typebetegnelse :	
Før innstøping :		Følertype : <input type="checkbox"/> Gulvføler	
Før tilkobling :		<input type="checkbox"/> Romføler	
Dato og underskrift :		<input type="checkbox"/> Annet ?	

Installatør
Varmekabelanlegget er montert i henhold til gjeldende normer og regler og anleggseier er opplyst om hvilke forholdsregler og begrensninger som gjelder for bruk av gulvvarmesystemet.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Spesielle forhold ved denne installasjon :
Dato og underskrift :

Anleggseier
Garantiskjema er mottatt gjennomgått og lest : Garantiskjema er et verdipapir og må oppbevares :
Dato og underskrift:

### Garanti og sikkerhet

Planskisse av oppvarmet rom

Ved fabrikkasjonsfeil på produktet er Stork AS ansvarlig for bytting av selve varmegulvet samt omkostninger vedrørende feilsøking. Stork AS svarer kun for selve varmegulvet, eventuell overdekking med fliser, keramikk, parkett, osv. dekkes ikke av Stork AS. Ved en eventuell reklamasjon så skal Stork AS kontaktes og reklamasjonsskjema sendes inn før arbeidet igangsettes. Arbeidet vil da bli utført av personell godkjent av Stork AS.